



ÉMI-TÜV

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD


Organismo de Certificación: ÉMI-TÜV SÜD Ltd.
Dózsa György út 26.
H-2000 Szentendre

Empresa Certificada: Elevadores OTIS Brasil / Seral OTIS
Barrio Cooperativa - São Bernardo do Campo
SP – 09852-075

Equipo Evaluado: Ascensor de pasajeros

Tipo: Gen2

Número de Serie: 37TT21175

Marca:	OTIS ELEVATOR		Clase de eficiencia energética del ascensor: 
Fabricante:	Elevadores OTIS Brazil / Seral OTIS Barrio Cooperativa – São Bernardo do Campo SP – 09852-075		
Sitio de Producción:	Elevadores OTIS Brazil / Seral OTIS Barrio Cooperativa – São Bernardo do Campo SP – 09852-075		
Dirección de la Instalación:	Calle Elisha Otis, 841 Barrio Cooperativa – São Bernardo do Campo SP – 09852-075		
Carga nominal [kg]	1600	Días de funcionamiento al año [días]	365
Fecha de fabricación	2019 Agosto	Categoría de uso (las comparaciones de clases de eficiencia energética solo son posibles en igualdad de condiciones de uso)	4
Velocidad nominal [m/s]	1,75	Energía específica en funcionamiento en el ciclo medio [mWh/(kg*m)]	0,47
Recorrido [m]	31,49	Nivel de rendimiento en carrera	1
Potencia en reposo/espera [W]	99	Consumo energético anual estimado según pruebas realizadas: 3550 kWh	
Nivel de rendimiento en reposo	2		
5 Min energía en espera [W]	96		
5 Min nivel de rendimiento en espera	2		

Estándares de referencia: EN ISO 25745-1:2023
EN ISO 25745-2:2015

La certificación se refiere únicamente al producto probado y a la configuración como se menciona en este certificado. Este certificado es válido hasta que se modifique el producto probado o hasta que expire la fecha de vencimiento del certificado, lo que ocurra primero.

Informe de prueba: LAB-23-22/2023

Fecha de emisión: 2023-12-20

Fecha de revisión 1: 2025-01-07

Válido hasta: 2028-12-20



Kovács Zoltán

Kovács, Zoltán